



**Il D.M. 7 agosto 2012**

**“IL NUOVO PROFESSIONISTA ANTINCENDIO e le Responsabilità Professionali”**

***14 novembre 2012 – ore 9.00 – Hotel CROWNE PLAZA – CASERTA***

# **Modulistica Standardizzata**

## **Prevenzione Incendi**

**compilazione commentata e contenuti**

**Direttore Vice Dirigente**

**Arch. Salvatore Longobardo**





# Modulistica Standardizzata P.I.

- Istituita dal decreto DCPST n° 200 del 31-10-2012
- In vigore obbligatoriamente a far data dal 27-11-2012
- Prelevabile, anche in formato editabile, dal sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)



# nuove attività o modifiche con aggravio di rischio categorie B e C





## nuove attività categorie A

PIN 4\_2012 Deroga

PIN\_2\_2012\_SCIA

PIN 2.1\_2012\_Asseverazione

PIN 2.2\_2012 CERT REI

PIN 2.3\_2012 DICH PROD


PIN 2.4\_2012 DICH.IMP

PIN 2.5\_2012 CERT IMP


Altri (mod. 37/08, ecc)



# modifiche senza aggravio di rischio per le categorie B e C



# Certificazioni impianti





attività esistenti  
in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi o  
Verbale di Visita Tecnica di Prevenzione Incendi

PIN 3\_2012 rinnovo periodico

PIN 3\_1\_2012\_Asseverazione per rinnovo



attività esistenti  
in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi o  
Verbale di Visita Tecnica di Prevenzione Incendi  
in caso di “successione” nella responsabilità

**PIN 7\_2012 voltura**



## attività specifiche

depositi GPL fino a 5 mc

non a servizio di attività soggette (uso domestico)

### INIZIO ATTIVITÀ



### RINNOVO





Diff. Pratica VV.F. n.  
**87534**

Spazio per protocollo



AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI  
**ROCCA**

provincia

Il sottoscritto	<b>SEMPRONIO</b>		<b>CAIO</b>	
	Cognome		Nome	
domiciliato in	<b>VIA TALE DEI TALI</b>	<b>15</b>	<b>12345</b>	<b>ROCCAPIPIRA</b>
	indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune
<b>RO</b>	<b>0123456789</b>	C.F.	<b>S M P C I O 4 5 P 1 2 J 3 4 5 Y</b>	
provincia	telefono	codice fiscale della persona fisica		
<b>0123459999</b>	<b>SEMPCAIO@WHO.IT</b>	<b>SEMPCAIO@PEC.WHO.IT</b>		
	fax	indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata
nella sua qualità di	<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>			
	qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)			
della	<b>DEPCAIO.SRL</b>			
	ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.			
con sede in	<b>VIA VATTELA A PESCA</b>	<b>10</b>	<b>12345</b>	
	indirizzo	n. civico	c.a.p.	
<b>ROCCAPIPIRA</b>	<b>RO</b>	<b>9876543210</b>		
	comune	provincia	telefono	
<b>9876545555</b>	<b>DEPCAIO@WHO.IT</b>	<b>DEPCAIO@PEC.WHO.IT</b>		
	fax	indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata
responsabile dell'attività sotto indicata				

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la

**VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO**



## CHIEDE

ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la

### VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO

per i lavori di:

☐ nuovo insediamento

☒ modifica attività esistente

relativi all'attività principale:

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

**DEPOSITO SOSTANZE COMBUSTIBILI**

sita in

**VIA VATTELA A PESCA**

tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

**10**

**12345**

**ROCCAPIPIRA**

indirizzo

**RO**

n. civico

c.a.p.

**9876543210**

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate<sup>1</sup> ai n./sotto classe/ cat.:

**70**

**2**

**C**

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:

Titolo professionale

Cognome

Nome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di

n. iscrizione

con Ufficio in

indirizzo

n. civico

c.a.p.

comune

provincia

telefono

fax

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

70	1	B	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m <sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Fino a 3000 m <sup>2</sup>
	2	C	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m <sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Oltre 3000 m <sup>2</sup>



# CHIEDE

ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la

## VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO

per i lavori di: ☐ nuovo insediamento ☒ modifica attività esistente

relativi all'attività principale: **DEPOSITO SOSTANZE COMBUSTIBILI**  
(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

sita in **VIA VATTELA A PESCA** tipo di attività (albergo, scuola, etc.) **10** **12345**  
**ROCCAPIPIRA** indirizzo **RO** n. civico **9876543210** c.a.p.

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate<sup>1</sup> ai n./sotto classe/ cat.: **70** **2** **C**  
**43** **2** **C**

43	1 B	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Depositi fino a 50.000 kg
	2 C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Depositi oltre 50.000 kg
	3 C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori



## CHIEDE

ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la

### VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO

per i lavori di:		<input type="checkbox"/> nuovo insediamento		<input checked="" type="checkbox"/> modifica attività esistente	
relativi all'attività principale:		(barrare con <input checked="" type="checkbox"/> il riquadro di interesse)			
DEPOSITO		SOSTANZE COMBUSTIBILI			
sita in	VIA VATELA A PESCA	tipo di attività (albergo, scuola, etc.)		10	12345
ROCCAPIPIRA		indirizzo		RO	9876543210
comune		n. civico		c.a.p.	
La/e attività oggetto di valutazione sono individuate <sup>1</sup> ai n./sotto classe/ cat.:		70	2	C	
		43	2	C	
La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:					
ARCH.	LA VESPA	GUIDO			
Titolo professionale		Cognome		Nome	
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di		ROCCA	n. iscrizione	120	
con Ufficio in		VIA SEMPPEVERDE		1	
00005		ROCCA		1	
c.a.p.		indirizzo		n. civico	
0123871111		RO		0123879456	
comune		provincia		telefono	
fax		indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata	
		guido.lavespa@hol.it		guido.lavespa@pec.hol.it	

<sup>1</sup> Riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n. 151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.



## INFORMAZIONI GENERALI

a) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

1	DEPOSITO DI SOSTANZE COMBUSTIBILI ESISTENTE

?



## INFORMAZIONI GENERALI

### a) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

	<b>L'attività principale è lo stoccaggio di merci, tra cui prevalgono sostanze di tipo</b>
	<b>plastico e gomma, nel l'edificio esistente di mq. 3500, sono presenti circa 40</b>
	<b>tonnellate di merce , composto da sostanze di varie dimensioni, forma, ecc. il</b>
	<b>personale dipendente è costituito da 10 unità, di cui 3 in amministrazione 7</b>
	<b>per il deposito.</b>

**ESEMPIO CORRETTO**



**b) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO**

	<b>ampliamento</b>

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto<sup>2</sup>, debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I<sup>3</sup> al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012:

- Relazione tecnica	(n. fascicoli:     )
- Elaborati grafici	(n. elaborati:     )



**b) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO**

	<b>L'INTERVENTO DI PROGETTO CONSISTE NELL'AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO</b>
	<b>CON ULTERIORE 1500 MQ, E DI SOSTANZE CON ALTRI PRODOTTI DELLA</b>
	<b>GOMMA, IN PARTICOLARE SARANNO AGGIUNTE CIRCA 60 TONNELLATE DI</b>
	<b>SOSTANZE, DI DIVERSA PEZZATURA, FORMA, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE,</b>
	<b>COME MEGLIO DESCRITTE NELLA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA</b>
	<b>PRESENTE ISTANZA.</b>
	<b>ESEMPIO CORRETTO</b>

Allegai i seguenti documenti tecnici di progetto<sup>2</sup>, debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I<sup>3</sup> al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012:

- Relazione tecnica (n. fascicoli: **2** )
- Elaborati grafici (n. elaborati: **4** )

<sup>2</sup> In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto specificato all'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012;

<sup>3</sup> In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012.



N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento n. <sup>4</sup> **99885566** del **14/11/2012** intestato alla  
Tesoreria Provinciale dello Stato di **ROCCA** ai sensi del DLgs 139/2006  
per un totale di **€ 600** così distinte:

attività n.	<b>70</b>	<b>2 C - Locali adibiti a depositi ....superiore a 3000 mq.</b>	<b>€ 400</b>
		Sottocl/ categoria <sup>5</sup>	
attività n.	<b>43</b>	<b>2 C - Depositi di prodotti della gomma...oltre 50.000 kg</b>	<b>€ 200</b>
		Sottocl/ categoria	
attività n.			€
		Sottocl/ categoria	
attività n.			€
		Sottocl/ categoria	
attività n.			€
		Sottocl/ categoria	

<http://www.vigilfuoco.it/asp/ServiziPl.aspx>

Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

**SEMPRONIO**

**CAIO**

**VIA TALE DEI TALI**

Cognome

**15**

**12345**

Nome

**ROCCAPIPIRA**

**RO**

**9876545555**

indirizzo

telefono

**9876545559**

fax

**DEPCAIO@WHO.IT**

n. chiuso

G.A.P.

indirizzo di posta elettronica

**DEPCAIO@PEC.WHO.IT**

comune

provincia

indirizzo di posta elettronica certificata

**27/11/2012**

Data

**Caio Sempronio**

Firma



*N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).*

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro del parere o per i chiarimenti tecnici in ordine alla presente istanza, delega il/la sig.

Titolo professionale			Cognome			Nome		
domiciliato in								
Via			Cap			Città		
Prov.			Codice			Indirizzo		
Data			Firma					

*Spazio riservato al delegante*

*N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).*

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto \_\_\_\_\_

addetto incaricato con qualifica di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a mezzo documento \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_

ho per \_\_\_\_\_

che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*Spazio riservato al Comando Provinciale VVF*

- 4 In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art. 3, comma 3, dello stesso decreto.
- 5 Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.



MOD. PIN 2 – 2012 SCIA

PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n.

**87534**

Spazio per protocollo

**AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI  
ROCCA**

provincia

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'  
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto	<b>SEMPRONIO</b>		<b>CAIO</b>																
	Cognome		Nome																
domiciliato in	<b>VIA TALE DEI TALI</b>		<b>15</b>	<b>12345</b>	<b>ROCCAPIPIRA</b>														
	indirizzo		n. civico	c.a.p.	comune														
<b>RO</b>	<b>0123456789</b>	C.F.	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>P</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>O</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>P</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>J</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Y</b>	
provincia	Telefono		codice fiscale della persona fisica																
<b>0123459999</b>	<b>SEMPCAIO@WHO.IT</b>		<b>SEMPCAIO@PEC.WHO.IT</b>																
	Fax		indirizzo di posta elettronica										indirizzo di posta elettronica certificata						
nella sua qualità di	<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>																		
	qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)																		
della	<b>DEPCAIO.SRL</b>																		
	ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.																		
con sede in	<b>VIA VATTELA A PESCA</b>		<b>10</b>		<b>12345</b>														
	indirizzo		n. civico		c.a.p.														
<b>ROCCAPIPIRA</b>	<b>RO</b>		<b>9876543210</b>																
	comune		provincia		telefono														
<b>9876545555</b>	<b>DEPCAIO@WHO.IT</b>		<b>DEPCAIO@PEC.WHO.IT</b>																
	fax		indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata														



responsabile dell'attività sotto specificata,  
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:

<input checked="" type="checkbox"/>	ai progetti approvati dal Comando V.V.F. (solo per attività di cat B e C)	in data <b>3/12/2012</b> prot. n. <b>8877</b>
		in data <b>9/1/2011</b> prot. n. <b>55</b>
<input type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A)	
<input type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)	
(barrare con <input checked="" type="checkbox"/> il riquadro di interesse)		

### SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di

### DEPOSITO SOSTANZE COMBUSTIBILI

sita in	<b>VIA VATTELA A PESCA</b>	tipo di attività (albergo, scuola, etc.)	<b>10</b>	<b>12345</b>	
	<b>ROCCAPIPIRA</b>	indirizzo	<b>RO</b>	n. civico <b>9876543210</b>	c.a.p.
	Comune		provincia	telefono	

La/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate<sup>1</sup> ai n./sotto classe/ cat.:

<b>70</b>	<b>2</b>	<b>C</b>
<b>43</b>	<b>2</b>	<b>C</b>

Sigla del responsabile dell'attività



Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima. Allega <sup>2</sup> alla presente l'asseverazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012, comprensiva dei relativi allegati, unitamente all'attestato di versamento di seguito specificato.

Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti:

**DEPCAIO.SRL**

Nominativo			
<b>VIA VATELA A PESCA</b>	<b>10</b>	<b>12345</b>	<b>ROCCAPIPIRA</b>
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune
			<b>RO</b>
			Provincia

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento n. <sup>2</sup> **99885566** del **14/11/2012** intestato alla  
Tesoreria Provinciale dello Stato di **ROCCA** ai sensi del DLgs 139/2006  
per un **totale** di **€ 864** così distinte:

Attività n. **70** **2 C – Locali depositi ...superiore a 3000 mq.** **€ 540**

Sottocl./ categoria

Attività n. **43** **2C - Depositi della gomma...oltre 50.000 kg.** **€ 324**

Sottocl./ categoria

Attività n.   **€**

Sottocl./ categoria

Attività n.   **€**

Attività n.   **€**

Sottocl./ categoria

Attività n.   **€**

Sottocl./ categoria

<http://www.vigilfuoco.it/asp/ServiziPI.aspx>



Eventuale altro indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

<b>SEMPRONIO</b>		<b>CAIO</b>	
<small>Cognome</small>		<small>Nome</small>	
<b>VIA TALE DEI TALI</b>	<b>15</b>	<b>12345</b>	<b>ROCCAPIPIRA</b>
<b>9876545555</b>	<b>9876545559</b>	<b>DEPCAIO@WHO.IT</b>	<b>DEPCAIO@PEC.WHO.IT</b>
<small>telefono</small>	<small>fax</small>	<small>indirizzo di posta elettronica</small>	<small>indirizzo di posta elettronica certificata</small>

**10/10/2013**

Data

**Caio Sempronio**

Firma

*N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).*

23

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto \_\_\_\_\_  
addetto incaricato con qualifica di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a mezzo documento \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_  
ho p. \_\_\_\_\_  
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministero dell'Interno 9 maggio 2007, allegare anche la dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 dello stesso decreto; per la definizione del relativo importo, si applica l'art 6, comma 4, dello stesso decreto.

<sup>1</sup> Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n. 151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.



MOD. PIN 2 – 2012 SCIA

PAG. 3

Spazio riservato al Comando Provinciale

### RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011 n. 151, io sottoscritto \_\_\_\_\_  
addetto incaricato con qualifica di \_\_\_\_\_, rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio  
Attività ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.

Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità previste nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il  
rispetto

Le verifiche  
della sicurezza antincendio, devono essere effettuate in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF



Rif. Pratica VV.F. n.  
**87534**

## ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto

**ARCH.**

**LA VESPA**

**GUIDO**

Titolo professionale

Cognome

Nome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/~~Collegio~~

**ROCCA**

n. iscrizione

**120**

provincia

con ufficio in

**VIA SEMPPEVERDE**

**1**

**00005**

**ROCCA**

indirizzo

**RO**

**0123879456**

n. civico

c.a.p.

comune

provincia

telefono

**0123871111**

**guido.lavespa@hol.it**

**guido.lavespa@pec.hol.it**

fax

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto:

i lavori di:

☐ nuovo insediamento



modifica attività esistente

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

relativi all'attività

**DEPOSITO SOSTANZE COMBUSTIBILI**

tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in

**VIA VATTELA A PESCA**

**10**

**12345**

**ROCCAPIPIRA**

indirizzo

**RO**

n. civico

**9876543210**

comune

provincia

telefono

Individuata/e <sup>1</sup>ai n./sotto classe/ cat.:

**70**

**2**

**C**

**43**

**2**

**C**



Sigla del professionista \_\_\_\_\_

## VISTI

- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate;
- la documentazione tecnica di seguito indicata:

☒ progetti approvati dal Comando VV.F.  
(solo per attività di cat B e C)

in data	3/12/2012	prot. n.	8877
in data	9/1/2011	prot. n.	55

☐ documentazione tecnica di progetto allegata (per attività di cat. A )

☐ documentazione tecnica di progetto e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

- le normative tecniche di prevenzione incendi coerenti con l'attività;
- la completezza delle certificazioni e delle dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;

## ASSEVERA

### LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO

9/10/2013

\_\_\_\_\_

Data

Timbro  
Professionale

Guido la Vespa

\_\_\_\_\_

Firma del professionista

<sup>1</sup> Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012.



## DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA

*(In caso di modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti oggetto della modifica stessa)*

La documentazione non allegata alle certificazioni e/o dichiarazioni di cui ai successivi punti 2, 3, 4, nonché all'eventuale documentazione di cui al p.to 5, è raccolta in apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli.

### 1. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- ☒ **Relazione tecnica** (n. atti: 2) **ed elaborati grafici** (n. elaborati: 4)  
Allegare in caso di attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151 o di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.
- ☐ **Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio**  
Allegare in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

### 2. CERTIFICAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO, CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA

- ☒ n° 1 (n° totale dei modelli allegati – ogni modello può riferirsi a più elementi)

### 3. DICHIARAZIONI INERENTI I PRODOTTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

- ☒ n° 2 (n° totale dei modelli allegati – ogni documento può riferirsi a più prodotti)



#### 4. DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO COSI' DISTINTE:

- **DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA** redatte sul modello di cui al DM37/08 e s.m.i. **(DC)**;
- **DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO** redatte sul modello **mod. DI CH. IMP. (DI)**;
- **CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ** redatte sul modello **mod. CERT. IMP (CI)**.

La distinta di seguito riportata deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l'apposizione in ogni riquadro del relativo numero dei modelli allegati (riportando il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)

(DC)	(DI)	(CI)
------	------	------

- ☒ 4.I) n° 

2		
---	--	--

 produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'**ENERGIA ELETTRICA**;
- ☐ 4.II) n° 

--	--	--

 protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE**;
- ☐ 4.III) n° 

--	--	--

 deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di **GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;
- ☐ 4.IV) n° 

--	--	--

 deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di **SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;
- ☐ 4.V) n° 

--	--	--

**RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE**, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di **VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI**;
- ☒ 4.VI) n° 

	1	
--	---	--

**ESTINZIONE O CONTROLLO** incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;
- ☒ 4.VII) n° 

	1	
--	---	--

**CONTROLLO DEL FUMO E CALORE**;
- ☒ 4.VIII) n° 

	1	
--	---	--

**RIVELAZIONE** di fumo, calore, gas e incendio e **SEGNALAZIONE ALLARME**;

Sigla del professionista \_\_\_\_\_

**5. ALTRA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE**

<input type="checkbox"/> n°		
	Indicare n° documenti	(specificare tipologia documenti)

<input type="checkbox"/> n°		
	Indicare n° documenti	(specificare tipologia documenti)

29

*N.B. :La distinta deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l'apposizione in ogni riquadro del relativo numero dei modelli allegati (riportando il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)*

9/10/2013

Data

Timbro  
Professionale

Guido la Vespa

Firma del professionista



Rif. Pratica VV.F. n.  
**87534**

**CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI  
PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA**  
(CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

Il sottoscritto professionista antincendio	<b>ING.</b>	<b>LA BARCA</b>	<b>REMO</b>
	<small>Titolo professionale</small>	<small>Cognome</small>	<small>Nome</small>
iscritto al <b>ORDINE INGEGNERI</b>	della Provincia di <b>ROCCA</b>	con numero <b>321</b>	
	<small>ordine / collegio professionale</small>		
iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06		<b>RO321-TYU</b>	
		<small>n° codice iscrizione M.I.</small>	
con ufficio in <b>VIA DEI VIALI ALBERATI</b>	<b>1</b>		
	<small>via - piazza</small>	<small>n. civico</small>	
<b>00005</b>	<b>ROCCA</b>	<b>RO</b>	<b>8910256378</b>
<small>c.a.p.</small>	<small>comune</small>	<small>provincia</small>	<small>telefono</small>
<small>fax</small>	<small>indirizzo di posta elettronica</small>	<small>indirizzo di posta elettronica certificata</small>	

ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari **sopralluoghi e verifiche** atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso l'attività:

<b>DEPOSITO SOSTANZE COMBUSTIBILI</b>
<small>identificazione dell'edificio, complesso, etc.</small>
<b>LOCALE AMPLIAMENTO PIANO TERRA EDIFICIO B1</b>
<small>piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione</small>



piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione			
sito in	VIA VATTELA A PESCA	10	12345
	via - piazza	n. civico	cap.
	ROCCAPIPIRA	RO	9876543210
	comune	provincia	telefono
di proprietà di	DEPCAIO.SRL		
	ditta, società, ente, impresa, etc.		
con sede in	VIA VATTELA A PESCA	10	12345
	via - piazza	n. civico	cap.
	ROCCAPIPIRA	RO	9876543210
	Comune	provincia	telefono

### CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO

dei prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati **in opera**, nel seguito specificati, e per essi attesta che la resistenza al fuoco si estende anche alle loro unioni, ai rispettivi dettagli e particolari costruttivi. Gli elementi costruttivi di cui al presente certificato sono elencati nella tabella della pagina successiva assieme all'elenco di tutta la documentazione resasi necessaria per la valutazione suddetta.

Il sottoscritto dichiara che la presente certificazione si basa sulle **reali caratteristiche riscontrate in opera** e relative a:

- numero e posizione
- geometria
- materiali costitutivi
- condizioni di incendio
- condizioni di carico e di vincolo
- caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi.

La presente certificazione è composta da n. 2 pagine e da n. 2 tavole grafiche riepilogative, siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.

7/10/2013

Data

Timbro  
Professionale

Remo La Barca

Firma del professionista



## TABELLA DEGLI ELEMENTI CERTIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione <sup>1</sup>	classe di resistenza al fuoco
<b>1</b>	<b>pilastro centrale in c.a.</b>	<b>R 90</b>
sinetica descrizione dell'elemento tipo <sup>2</sup>		
Elemento esposto su tutti i lati, Larghezza della sezione B (lato piccolo esposto al fuoco) cm. 40 escluso intonaco, distanza "a" dall'asse delle armature alla superficie esposta mm. 50 intonaco compreso. Il valore di "a" non è inferiore al minimo per le strutture in c.a. - la lunghezza effettiva del pilastro (da nodo a nodo) è $\leq 6$ m trattandosi di pilastro di struttura monopiano; e l'area complessiva di armatura $A_s \leq 0,04 A_c$ area efficace della sezione trasversale del pilastro.		
tipo di valutazione condotta		
<input type="checkbox"/> metodo sperimentale	<input checked="" type="checkbox"/> metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	<input type="checkbox"/> metodo analitico
Elenco allegati <sup>3</sup> :		

**TABELLA DEGLI ELEMENTI CERTIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO**

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione <sup>1</sup>	classe di resistenza al fuoco
<b>1</b>	<b>pilastro centrale in c.a.</b>	<b>R 90</b>
sinetica descrizione dell'elemento tipo <sup>2</sup>		
<b>Valutazione di tipo analitico, D.M. 16-2-2007 allegato C – per la determinazione del requisito di resistenza al fuoco è stata applicata la norma UNI EN 1992-1-2 edizione 2005 (traduzione italiana 2007).</b>		
tipo di valutazione condotta		
<input type="checkbox"/> metodo sperimentale	<input type="checkbox"/> metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	<input checked="" type="checkbox"/> metodo analitico
Elenco allegati <sup>3</sup> :		
<b>Calcolo analitico della resistenza al fuoco del pilastro centrale in c.a.</b>		



**N.B.** Per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la tabella.

14/11/2012

Data

Timbro  
Professionale

Caio Sempronio

Firma del professionista

<sup>1</sup> La certificazione deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento tipo. L'individuazione degli elementi tipo deve tenere conto delle effettive differenze funzionali degli elementi costruttivi che rappresentano (elementi portanti, separanti, portanti e separanti), di quelle tipologiche (travi, pilastri, solai, muri, ecc.), di quelle costruttive (elementi di acciaio, di calcestruzzo, di laterizio, di legno, ecc.), della metodologia di valutazione adottata (sperimentale, analitica, tabellare) e della classe di resistenza al fuoco richiesta.

<sup>2</sup> La descrizione dell'elemento tipo deve almeno riportare le dimensioni significative, i materiali componenti, lo schema statico (se elemento strutturale) e i sistemi protettivi se presenti.

<sup>3</sup> Relazioni di calcolo integrali, rapporti di classificazione relativi a prove di laboratorio condotte in conformità al DM 16.02.2007, ovvero rapporti di prova relativi a prove condotte in conformità alla circolare n. 91 del 14.09.1961, eventuali estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori in conformità all'allegato B del DM 16.02.2007 punto B.8; quanto altro richiamato dalla presente certificazione. **Tali allegati, consegnati al titolare dell'attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.**



Rif. Pratica VVF. n.

**87534**

# **DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE<sup>1</sup>**

Il sottoscritto	<b>ING.</b>	<b>LA BARCA</b>	<b>REMO</b>
	<small>titolo professionale</small>	<small>cognome</small>	<small>nome</small>
iscritto al	<b>ORDINE INGEGNERI</b>	della Provincia di <b>ROCCA</b>	con numero <b>321</b>
	<small>ordine / collegio professionale</small>		
iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06:			<b>RO321-TYU</b>
			<small>n° codice iscrizione M.I.</small>
con ufficio in	<b>VIA DEI VIALI ALBERATI</b>		<b>1</b>
	<small>via - piazza</small>		<small>n. civico</small>
<b>00005</b>	<b>ROCCA</b>	<b>RO</b>	<b>8910256378</b>
<small>c.a.p.</small>	<small>comune</small>	<small>provincia</small>	<small>telefono</small>
<small>fax</small>		<small>indirizzo di posta elettronica</small>	<small>indirizzo di posta elettronica certificata</small>

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari **sopralluoghi e verifiche** atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso:

**DEPOSITO SOSTANZE COMBUSTIBILI**

**LOCALE AMPLIAMENTO PIANO TERRA EDIFICIO B1**

identificazione dell'edificio, complesso, etc.  
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione



sito in	<b>VIA VATELA A PESCA</b>	<b>10</b>	<b>12345</b>
	<small>Indirizzo</small>	<small>n. civico</small>	<small>c.a.p.</small>
	<b>ROCCAPIPIRA</b>	<b>RO</b>	<b>9876543210</b>
	<small>Comune</small>	<small>provincia</small>	<small>telefono</small>
di proprietà di	<b>DEPCAIO.SRL</b>		
	<small>ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.</small>		
con sede in	<b>VIA VATELA A PESCA</b>	<b>10</b>	<b>12345</b>
	<small>Indirizzo</small>	<small>n. civico</small>	<small>c.a.p.</small>
	<b>ROCCAPIPIRA</b>	<b>RO</b>	<b>9876543210</b>
	<small>Comune</small>	<small>provincia</small>	<small>telefono</small>

avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati<sup>2</sup>, avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi,

**DICHIARA CHE I PRODOTTI IMPIEGATI  
RISPONDONO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE.**

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti posti in opera si unisce, alla presente dichiarazione, l'elenco riportante i riferimenti per l'individuazione degli stessi.

La presente certificazione è composta da n. **2** pagine e da n. **1** tavole grafiche riepilogative, siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.

**7/10/2013**

Data

Timbro  
Professionale

**Remo La Barca**

Firma del professionista

<sup>1</sup> Dispositivi applicati su porte inserite lungo le vie di esodo non provviste del requisito prestazionale della resistenza al fuoco.

<sup>2</sup> Le informazioni inerenti la classificazione del prodotto, l'impiego previsto e le procedure per la corretta posa in opera del prodotto devono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o certificati di prova <sup>a</sup>, rapporti di prova <sup>b</sup>, rapporti di classificazione <sup>c</sup> ovvero in conformità ai riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE nonché, per gli elementi strutturali, in conformità alle eventuali disposizioni riguardanti la posa fornite dal professionista che ne ha valutato la resistenza al fuoco.

<sup>a</sup> *Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.*

<sup>b</sup> *Rapporti di prova per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi della Circolare 91 del 14/09/1961.*

<sup>c</sup> *Rapporti di classificazione per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16/02/2007.*

<sup>b</sup> *Rapporti di prova per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi della Circolare 91 del 14/09/1961.*

<sup>c</sup> *Rapporti di classificazione per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16/02/2007.*



## TABELLA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

numero identificativo	Sintetica descrizione del prodotto tipo <sup>3</sup> e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.		
	porta di comunicazione tra il locale deposito e gli uffici.		
	REI 90	PORTEREI SpA	
	Classe di reazione al fuoco	Classe di resistenza al fuoco	Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)
	Elenco allegati <sup>4</sup> :		
	<input checked="" type="checkbox"/> dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)		
	<input type="checkbox"/> copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE)		
	<input type="checkbox"/> certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984		
	<input checked="" type="checkbox"/> rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE		
	<input type="checkbox"/> dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore		
	<input type="checkbox"/> altro (specificare)		

N.B. Per ulteriori prodotti replicare in maniera analoga la tabella



## TABELLA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

numero identificativo	Sintetica descrizione del prodotto tipo <sup>3</sup> e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.		
	<b>CONTROSOFFITTO CORRIDOIO</b>		
	<b>A2-s1,d0</b>		<b>SOFFITTI SRL</b>
	<small>Classe di reazione al fuoco</small>	<small>Classe di resistenza al fuoco</small>	<small>Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)</small>
	Elenco allegati <sup>4</sup> :		
	<input checked="" type="checkbox"/> dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)		
	<input type="checkbox"/> copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE)		
	<input type="checkbox"/> certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984		
	<input checked="" type="checkbox"/> rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE		
	<input type="checkbox"/> dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore		
	<input type="checkbox"/> altro (specificare)		

N.B. Per ulteriori prodotti replicare in maniera analoga la tabella



GRAZIE  
PER  
L'ATTENZIONE

# PUBBLICAZIONE ATTI SEMINARIO

[www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

[www.vigilfuoco.it/sitiVVF/caserta](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/caserta)

[www.ingegneri.caserta.it](http://www.ingegneri.caserta.it)

[www.ce.archiworld.it](http://www.ce.archiworld.it)

[www.perindcaserta.com](http://www.perindcaserta.com)

[www.geometrice.it](http://www.geometrice.it)